

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №3 «Морозко» с.Байкит»
Эвенкийский муниципальный район Красноярский край
(МКДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с.Байкит» ЭМР)
648360, Россия, Красноярский край, Эвенкийский район, с.Байкит, ул. Центральная, д.10
e-mail: dsmorozko@baykit.evenkya.ru тел. 8-39178-3-11-00, 8-39178-3-11-06

СОГЛАСОВАНО: Собрание трудового коллектива МКДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с.Байкит» ЭМР Протокол № 3 от 05.08.2019г.	УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МКДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с.Байкит» ЭМР _____/Миляева Н.В. МП Приказ №__ от 05.08.2019г.
--	--

Инструкция № 1

О мерах пожарной безопасности

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасности в МКДОУ «Детский сад №3 «Морозко» с.Байкит» ЭМР и является обязательной для исполнения всеми работниками.

1.2. Ответственность за пожарную безопасность служебных, производственных, складских и других помещений организации возлагается на их руководителей или других должностных лиц, назначенных приказом.

1.3. Каждый работающий в организации проходит инструктаж о мерах пожарной безопасности в порядке, установленном приказом и «Положением о противопожарной подготовке рабочих и служащих организации». Каждый работник обязан знать пожарную опасность своего участка, основные требования «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», соблюдать противопожарный режим, установленный настоящей инструкцией, не допускать действий, которые могут вызвать пожар.

1.4. Работники, не прошедшие противопожарный инструктаж, к работе не допускаются.

1.5. Лица, нарушающие требования данной инструкции, несут ответственность в установленном законом порядке.

2. Требования пожарной безопасности к территории и помещениям.

2.1. На территории, прилегающей к организации, **запрещается:**

2.1.1. Загромождать проезды и подъезды к зданиям, наружным дверям, подступы к запасным выходам, наружным пожарным и эвакуационным лестницам, гидрантам.

2.1.2. Устраивать свалки горючих отходов, тары, мусора в противопожарных разрывах, на участках, прилегающих к стенам зданий, имеющих различные проемы.

2.1.3. Разводить костры, сжигать отходы и тару.

2.2. Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность помещений, и номеров телефонов вызова пожарной охраны.

2.3. Эвакуация людей в случае пожара проводится в соответствии с вывешенными на видных местах схемами эвакуации и инструкцией, определяющими действия работников.

2.4. По окончании работы ежедневно производить уборку рабочих мест, отключать электрооборудование и электросети за исключением тех, которые по условиям технологического процесса должны работать круглосуточно, в соответствии с перечнем, утвержденным для данного помещения.

2.5. В складских помещениях при бесстеллажном способе хранения материалы следует укладывать в штабели. Напротив дверных проемов складских помещений должны оставаться свободные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 метра.

2.6. В зданиях и помещениях **запрещается:**

2.6.1. Хранить и использовать в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и горючие материалы, товары в аэрозольной упаковке, баллоны с газами и другие взрывопожароопасные вещества и материалы.

2.6.2. Устраивать склады горючих материалов, мастерские, другие хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

2.6.3. Применять и хранить материалы, показатель пожаровзрывоопасности которых неизвестен или которые не имеют сертификатов.

2.6.4. Хранить ЛВЖ и ГЖ и огнеопасные материалы в том же помещении, где хранятся какие-либо материалы и материальные ценности.

2.6.6. Производить электрогазосварочные и другие огневые работы лицам, не имеющим соответствующей лицензии, квалификационных удостоверений, талонов о прохождении пожарно-технического минимума и наряда-допуска, выданного руководителем подразделения.

2.6.7. Производить уборку помещений с применением ЛВЖ, ГЖ; отогревать замерзшие трубы паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2.6.8. Загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, лифтовые холлы и другие пути эвакуации мебелью, материалами и другими предметами, которые могут помешать эвакуации людей и имущества в случае пожара.

2.6.9. Устраивать на лестничных клетках и в коридорах кладовые, хранить под маршами лестниц и на их площадках вещи, мебель, другие материалы или товары.

2.6.10. Закрывать наглухо запасные выходы. При наличии в помещении людей двери разрешается запирать только на внутренние легко открывающиеся запоры.

2.6.11. Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения в качестве производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, мебели, оборудования и других предметов.

2.6.12. Работать на неисправном оборудовании, установках и станках, так как это может привести к пожару, а также при отключении контрольно-измерительных приборов и технологической автоматики, которые обеспечивают контроль режима температуры, давления и других параметров, определенных условиями безопасности.

2.6.13. Закрывать помещения без осмотра их на предмет пожаробезопасности.

2.7. Запоры решеток, установленных на окнах, должны свободно открываться изнутри.

3. Требования пожарной безопасности к электроустановкам.

3.1. Проектирование, монтаж и эксплуатация электроустановок и электротехнических изделий осуществляются в соответствии с требованиями нормативных документов по электроэнергетике.

3.2. При эксплуатации электроустановок **запрещается:**

3.2.1. Использовать электроаппараты и приборы в условиях, не соответствующих инструкциям заводов-изготовителей, или имеющих неисправности, которые могут привести к пожару; эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией.

3.2.2. Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками и другими электроустановками.

3.2.3. Обертывать электролампы, светильники бумагой, тканью или другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками.

3.2.4. Пользоваться электроприборами (утюгами, плитками, чайниками и другими), не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

3.2.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.2.6. Прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через складские помещения.

3.2.7. Применять нестандартные или самодельные электроприборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания.

- 3.2.8. Размещать у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры легковоспламеняющиеся вещества и материалы.
- 3.2.9. Эксплуатировать электроприборы при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных инструкцией.
- 3.3. Расстояние от светильников до горючих материалов, товаров, хранящихся в помещениях, должно быть не менее 0,5 метра.
- 3.4. Электросветильники в складских помещениях должны иметь степень защиты не ниже IP-23.
- 3.5. Электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться аппаратами, расположенными вне складского помещения на стене из негорючих материалов и заключаться в шкаф или нишу с приспособлением для пломбирования и закрытия на замок.
- 3.6. Дежурное освещение в помещениях складов, эксплуатация электронагревательных или газовых приборов и установка штепсельных розеток не допускается.
- 3.7. Во всех помещениях, которые закрывает дежурный персонал, все электроустановки и электроприборы должны быть обесточены, кроме дежурного и аварийного освещения, установок противопожарной защиты и установок, работающих круглосуточно в соответствии с технологией.
- 3.8. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием или питанием от электросети, размещенные на путях эвакуации (в том числе «Эвакуационный (запасный) выход»), должны постоянно находиться в исправном состоянии и быть включенными. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.
- 3.9. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей с противопожарными проводами должны быть заделаны огнестойким материалом до подключения электросети к напряжению.

4. Требования пожарной безопасности к содержанию первичных средств пожаротушения.

- 4.1. Помещения и здания должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с приложениями 1 и 2 в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
- 4.2. Для защиты оборудования (ЭВМ, электронное оборудование, электрические машины коллекторного типа), которое может выйти из строя при попадании в него порошка, следует использовать хладоновые и углекислотные огнетушители, **но не порошковые**.
- 4.3. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать значений, **указанных в п. 474 Правил противопожарного режима в РФ**.
- 4.4. Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с требованиями стандартов, норма и правил, а также паспортными данными на них. Использовать средства пожаротушения, не имеющие соответствующие сертификаты, запрещается.
- 4.5. Каждый огнетушитель, установленный в помещении, должен иметь порядковый номер, написанный на его корпусе белой краской.
- 4.6. Огнетушители необходимо содержать в исправном состоянии, периодически осматривать (не реже одного раза в квартал), проверять и своевременно перезаряжать. Огнетушители, выведенные из эксплуатации на время ремонта, испытания или перезарядки, следует заменить резервными огнетушителями с аналогичными параметрами.
- 4.7. Помещения, оборудованные установками автоматического пожаротушения, должны быть обеспечены огнетушителями на 50% исходя из расчетного количества.
- 4.8. Огнетушители располагают на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. огнетушители, размещенные в коридорах и проходах, не должны мешать безопасной эвакуации людей.
- 4.9. Основные эксплуатационные параметры порошковых огнетушителей (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки) должны ежегодно проверяться на зарядной станции или в специализированной организации, имеющей лицензию на этот вид деятельности.
- 4.10. Контроль массы заряда углекислотных огнетушителей проводится взвешиванием не реже одного раза в год.

5. Порядок действий при пожаре.

5.1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (запах гари, задымление, повышение температуры и т. п.) **обязан**:

5.1.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с.Байкит (при этом следует назвать адрес объекта, где возник пожар, и свою фамилию). Оповестить людей, находящихся в соседних помещениях, включить систему оповещения.

5.1.2. Принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения и сохранности материальных ценностей.

5.2. Должностные лица, прибывшие к месту пожара, **обязаны**:

5.2.1. Продублировать сообщение о пожаре в пожарную охрану и сообщить об этом вышестоящему руководству.

5.2.2. Организовать встречу пожарной команды и показать им кратчайший путь подъезда к очагу пожара.

5.2.3. Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).

5.2.4. Удалить за пределы рабочей зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара.

5.2.5. Немедленно организовать эвакуацию людей в соответствии с планом эвакуации.

5.2.6. При тушении пожара водой, пенными огнетушителями отключить электроэнергию.

5.2.7. Руководить тушением пожара до прибытия пожарной команды.

5.2.8. Обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара.

5.2.9. Одновременно с тушением организовать защиту и эвакуацию материальных ценностей.

5.3. По прибытии пожарной команды проинформировать руководителя о тушении пожара об обстановке на пожаре и мерах, принятых по его устранению.