

АКТ
проведения поверки наружных пожарных лестниц на здании
МБДОУ д/с № 3 "Морозко"

«10» февраля 2022 г.

с. Байкит

Комиссия в составе:

председатель комиссии Елизарьев С.В.,
заместитель председателя Евстратов Е.В.,
члены комиссии: Герасименко В.В.,

составила настоящий акт пожарно-технической комиссии по результатам поверки технического обслуживания и проверки стационарных запасных пожарных лестниц МБДОУ № 3 детский сад "Морозко", находящегося по адресу: Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Центральная, 10.

Проверкой выявлено:

1. Соответствие конструкций лестниц п. 2.1 проверено визуально с применением мерительного инструмента (рулетка, линейка и т. п.). Предельные отклонения размеров не превышают значений, указанных в ГОСТ Р 53254-2009г.
2. Испытания остальных параметров должны проводить организации, имеющие соответствующую лицензию, испытательное оборудование и измерительный инструмент с аттестатами и результатами их поверок. Объем испытаний и проверок наружных стационарных лестниц и их ограждений. При испытаниях составляется протокол испытаний

Председатель комиссии:


С.В. Елизарьев

Заместитель председателя комиссии:


Е.В. Евстратов

Члены комиссии:


В.В. Герасименко