

72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю

АКТ

Испытания пожарных рукавов

«08» декабря 2021 г.

с. Байкит

Комиссия в составе:

- ИО Начальника части 72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю н/к Бубенчиков А.А.
- Командир отделения 72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю к/о Крючков А.П.
- Пожарный 72 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю пожарный Тарасенко В.А.

Провели испытания пожарных рукавов: МБДОУ Детский сад №3 «Морозко» на территории 72 ПСЧ 9 ПСО в количестве двух штук D 51. В испытании рукавов создано разряжение равное (0,08 + 0,01) МПа. В процессе испытания на наружной поверхности испытываемых рукавов не найдено сплющиваний и изломов на внутренней поверхности не найдено выпуклостей, пузырей надрывов и отслоений.

Комиссия установила: Рукава пригодны к эксплуатации.

Члены комиссии:

ИО Начальника части 72 ПСЧ 9 ПСО

Командир отделения 72 ПСЧ 9 ПСО

Пожарный 72 ПСЧ 9 ПСО



А.А. Бубенчиков

А.П. Крючков

В.А. Тарасенко