


СОГЛАСОВАНО

Совет трудового коллектива МБДОУ  
«Детский сад №3 «Морозко» с.Байкит»  
ЭМР

 /Новикова О.Н/  
протокол № \_\_\_\_ от «14» января 2021г.

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий МБДОУ «Детский сад  
№3 «Морозко» с.Байкит» ЭМР  
 /Миляева Н.В./

Приказ № \_\_\_\_ от "15" января 2021г.



**Инструкция  
о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ в  
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  
«Детский сад №3 «Морозко» Эвенкийского муниципального района  
Красноярского края**

С.Байкит 2021г.

1. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности при производстве окрасочных работ (малярных работ) и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками ДОУ.
  2. К работе допускается технический персонал, прошедший периодический медицинский осмотр, соответствующий инструктаж по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, ознакомленный с данной инструкцией и не имеющий каких либо противопоказаний к выполнению такого рода работ.
  3. Организация работ, устройства, размещение и эксплуатация окрасочного оборудования должны обеспечивать пожарную безопасность в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ.
  4. Для хранения порожней тары должна быть выделена специальная площадка вне окрасочного помещения. Порожняя тара должна своевременно удаляться с территории
- ДОУ.
5. Системы и установки автоматической противопожарной защиты, средства пожаротушения должны находиться в исправном состоянии, а работники должны уметь пользоваться ими.
  6. Тару из-под лакокрасочных материалов следует очищать мягкими скребками и щетками (из меди или алюминия).
  7. Обтирочные материалы после употребления необходимо складывать в металлические ящики с крышками и по окончании работы выносить из помещений в специально отведенные места.

8. Запрещается:

- 8.1. Проводить в краскозаготовительных и окрасочных помещениях работы связанные с применением открытого огня и искрообразованием (сварочные работы, работы на наждачных точилах и т.д.);
- 8.2. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами и электрическими паяльниками;
- 8.3. Во избежание взрыва освещать изнутри спичками или другими источниками огня банки, ведра, сосуды и другую тару, в которых находятся (или находились) лакокрасочные материалы;
- 8.4. Применять бензол, метанол и пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов;

9. В случае возникновения пожара необходимо:

- 9.1. Немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 101, указав адрес объекта, что горит, имеется ли опасность для людей, а также свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение; поставить в известность заведующего
- ДОУ;
- 9.2. Принять меры по эвакуации людей в соответствии с планом эвакуации;
  - 9.3. Отключить вентиляционное оборудование, электроэнергию и приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения (водой от

внутренних пожарных кранов, огнетушителями);

9.4. Покидая помещения, плотно закрыть все окна и двери для предотвращения доступа свежего воздуха в зону горения;

9.5. Сообщить прибывшим пожарным подразделениям о причине возгорания, об обстановке на пожаре и принятых мерах.

Ответственный за пожарную безопасность И. Несторов 68  
09.06.21г. СК Судебно-лаборатория

С инструкцией ознакомлен (а)

«II » 06 2021 г.

И. Несторов 68

Лукьянова НА

Ковалевская НЕН

Ковылева РА

Суржина Суржина Н.Н.

Кулакова Е.А.

Мурзина И.С.

Воротова А.Н.

Синицын Е.П.

Дубинина М.В.

Дедчина Т.Г.

Марковец В.В.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

«\_\_\_»\_\_\_\_20\_\_\_\_г. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /