

Отметка о размещении сведений в едином реестре
контрольных (надзорных) мероприятий,

дата: **29.03.2022**

учетный номер: № 24220061000200978960

QR-код <*>



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Эвенкийскому муниципальному
району
648000, Красноярский край, ЭМР, п. Тура, ул. Линейная, 1, тел. 8(39170)30-355
E-mail (gumchsr@tura.evenkya.ru)**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание №5/1

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Морозко»
с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 29.03.2022 №5 в период с 14:00 часов 13 апреля 2022 по 15:00 часов 26 апреля 2022 главным государственным инспектором Эвенкийского муниципального района Красноярского края по пожарному надзору Лавренчик Евгением Александровичем, совместно с Миляевой Натальей Викторовной заведующей Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Морозко» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, проведена плановая выездная проверка объекта защиты Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 «Морозко» с. Байкит» Эвенкийского муниципального района Красноярского края, расположенного по адресу: с. Байкит ул. Центральная д.10

В ходе проведения плановой выездной проверки выявлены следующие нарушения обязательных требований:

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Структурные единицы нормативных правовых актов (их отдельных положений), содержащих обязательные требования, которые нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1	На объекте защиты по адресу: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, с. Байкит, ул. Центральная, д. 10 срок	П. 54. (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации») Руководи-	22.10.2022	

службы СПС более 10 лет.	тель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, прово-		
---------------------------------	---	--	--

		димых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации. П.6.6 (ГОСТ Р 59638-2021 СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ от 15 сентября 2021 года) Замена технических средств СПС 6.6.1 Эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы (эксплуатации) необходимо осуществлять в соответствии с [1]. Решение о дальнейшей эксплуатации должен принимать правообладатель объекта. При принятии решения об эксплуатации технических средств СПС с истекшим сроком службы рекомендуется привлекать производителя данного технического средства СПС. При отрицательном заключении производителя эксплуатацию технических средств СПС с истекшим сроком службы проводить не следует. В случаях, когда в технической документации указан неопределенный срок службы (эксплуатации), например, «10 лет и более» или «средний срок службы 10 лет», следует руководствоваться числовым значением («10 лет» в приведенном примере) и принимать его как время истечения срока службы (эксплуатации). 6.6.2 Работы по замене технических средств СПС должны осуществляться обслуживающей		
--	--	---	--	--

		организацией. 6.6.3 По истечении срока службы технические средства должны быть заменены на аналогичные либо на иные по согласованию с заказчиком и проектной организацией. При замене одних технических средств на иные должна быть обеспечена информационная и электрическая совместимость технических средств СПС. 6.6.4 Технические средства СПС рекомендуется заменять по истечении следующих сроков: - ИП – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - приборы и их компоненты, ИБЭ (за исключением элементов питания) – 10 лет; - аккумуляторные свинцовые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет, а также при снижении фактической емкости до менее чем 80 % от номинальной; - непerezаряжаемые литиевые батареи – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет; - вспомогательные технические средства пожарной автоматики – в соответствии с технической документацией, но не более 10 лет. - кабельная продукция – в соответствии с технической документацией. 6.6.5 После замены технических средств СПС должен быть проведен контроль их функционирования, а СПС должна быть испытана на работоспособность в части, касающейся взаимодействия СПС с замененными техническими средствами.		
--	--	---	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Главный государственный инспектор
Эвенкийского муниципального района
Красноярского края по пожарному надзору

(подпись)

Лавренчик Е.А.

«26» апреля 2022 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил(-а):

(подпись)

«26» апреля 2022 г.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19